РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ72.В.00149

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0015198

Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель»
Адрес: Российская Федерация, 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1 а.
ОГРН: 1022300634157, телефон: (86137) 3-50-99, факс: (86137) 3-51-88

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель»
Адрес: Российская Федерация, 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, 1 а.
ОГРН: 1022300634157, телефон: (86137) 3-50-99, факс: (86137) 3-51-88

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Флогистон Эксперт Курск". Юридический адрес: 305045, РФ, г. Курск, ул. Ясная, 3-70. Фактический адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43, телефон: +7 (4712) 77-04-94, e-mail: fek46@mail.ru. ОГРН: 1094632004070, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72, выдан 30.11.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина, сечением жил от 0,12 мм^2 до 1,5 мм^2, с однопроволочными жилами 0,4 мм, 0,51 мм, 0,64 мм, 0,8 мм, количество пар до 44 включительно, марок согласно приложениям №0013651, №0013652, №0013653, выпускаемые по ТУ 3581-012-76960731-2008.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.191

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ), п.5 ГОСТ 31565-2012. См. приложения к сертификату соответствия на бланках №0013651, №0013652, №0013653.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: №2182-20-2-11 – №2194-20-2-11, выданы 03.11.2017 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю (аттестат рег. № RA.RU.21СУ01 от 27.07.2015 г.). Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 3581-012-76960731-2008 «Кабели парной скрутки из сшитого полиолефина. Технические условия»;
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) от 29.04.2016 выдан ОС ООО «Интегрированные Системы Управления» (рег. № РОСС RU31431.04ФБЧ4), 129085, г. Москва, проспект Мира 101, строение 1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2017 по 06.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гридин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.Л. Остапенко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ72.В.00149

(обязательная сертификация)

№ 0013651

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделий или комплекса	Подтверждаемые требования ГОСТ 31565-2012
Кабель парной скрутки на основе витой пары, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из ПВХ пластиката (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок: КВИПххВ, КВИПххВК, КВИПххЭВ, КВИПххЭВК, КВИПххВЭ, КВИПххВЭК, КВИПххЭВЭ, КВИПххЭВЭК	пункт 5.2 - предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО – О1. Класс пожарной опасности кабелей - О1.8.2.5.4.
Кабель парной скрутки на основе витой пары, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок: КВИПнг(А)ххВ, КВИПнг(А)ххВК, КВИПнг(А)ххЭВ, КВИПнг(А)ххЭВК, КВИПнг(А)ххВЭ, КВИПнг(А)ххВЭК, КВИПнг(А)ххЭВЭ, КВИПнг(А)ххЭВЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.8.2.5.4.
Кабель парной скрутки на основе витой пары, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок КВИПнг(А)-LSххВ, КВИПнг(А)-LSххВК, КВИПнг(А)-LSхх ЭВ, КВИПнг(А)-LSххЭВК, КВИПнг(А)-LSххВЭ, КВИПнг(А)-LSххВЭК, КВИПнг(А)-LSххЭВЭ, КВИПнг(А)-LSххЭВЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б; пункт 5.4 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2; пункт 5.6 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.8.2.2.2.
Кабель парной скрутки на основе витой пары, огнестойкий, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок КВИПнг(А)-FRLSххВ, КВИПнг(А)-FRLSххВК, КВИПнг(А)-FRLSххЭВ, КВИПнг(А)-FRLSххЭВК, КВИПнг(А)-FRLSххВЭ, КВИПнг(А)-FRLSххВЭК, КВИПнг(А)-FRLSххЭВЭ, КВИПнг(А)-FRLSххЭВЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б; пункт 5.4 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2; пункт 5.6 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; пункт 5.8 - предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО 1. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.1.2.2.2.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гридин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.Л. Остапенко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ72.В.00149

(обязательная сертификация)

№ 0013652

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделий или комплекса	Подтверждаемые требования ГОСТ 31565-2012
Кабель парной скрутки на основе витой пары, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащие галогенов (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок: КВИПнг(А)-HFxxП, КВИПнг(А)-HFxxПК, КВИПнг(А)-HFxxЭП, КВИПнг(А)-HFxxЭПК, КВИПнг(А)-HFxxПЭ, КВИПнг(А)-HFxxПЭК, КВИПнг(А)-HFxxЭПЭ, КВИПнг(А)-HFxxЭПЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б; пункт 5.5 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1; пункт 5.6 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; пункт 5.7 - показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.8.1.2.1.
Кабели парной скрутки на основе витой пары, огнестойкий, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащие галогенов (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок: КВИПнг(А)-FRHFxxП, КВИПнг(А)-FRHFxxПК, КВИПнг(А)-FRHFxxЭП, КВИПнг(А)-FRHFxxЭПК, КВИПнг(А)-FRHFxxПЭ, КВИПнг(А)-FRHFxxПЭК, КВИПнг(А)-FRHFxxЭПЭ, КВИПнг(А)-FRHFxxЭПЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б; пункт 5.5 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1; пункт 5.6 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; пункт 5.7 - показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1; пункт 5.8 - предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО 1. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.1.1.2.1.
Кабель на основе витой пары, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из термопластичного эластомера (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок: КВИПнг(А)xxТ, КВИПнг(А)xxТК, КВИПнг(А)xxЭТ, КВИПнг(А)xxЭТК, КВИПнг(А)xxТЭ, КВИПнг(А)xxТЭК, КВИПнг(А)xxЭТЭ, КВИПнг(А)xxЭТЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.8.2.5.4.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гридин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.Л. Остапенко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ72.В.00149

(обязательная сертификация)

№ 0013653

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделий или комплекса	Подтверждаемые требования ГОСТ 31565-2012
Кабель на основе витой пары, огнестойкий, с медными луженными жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, в оболочке из термопластичного эластомера (неэкранированный, без брони, неэкранированный в броне, с экранированными парами, без брони, с экранированными парами, в броне, в общем экране, без брони, в общем экране, в броне, с экранированными парами и в общем экране, без брони, с экранированными парами и в общем экране, в броне) марок КВИПнг(А)-FRxxT, КВИПнг(А)-FRxxTK, КВИПнг(А)-FRxxЭТ, КВИПнг(А)-FRxxЭТК, КВИПнг(А)-FRxxТЭ, КВИПнг(А)-FRxxТЭК, КВИПнг(А)-FRxxЭТЭ, КВИПнг(А)-FRxxЭТЭК	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП - П1б; пункт 5.8 - предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО 1. Класс пожарной опасности кабелей - П1б.1.2.5.4.

Примечания:
- в кабелях с медными не луженными жилами после номинального сечения добавляется индекс «м»;
- в кабелях с экраном из медных проволок к обозначению кабеля добавляется индекс «Эм»;
- в кабелях с экраном из медных луженых проволок к обозначению кабеля добавляется индекс «Эл»;
- в кабелях с комбинированным общим экраном из алюмофольгированной пленки и оплетки из медных луженых проволок добавляется индекс «ЭЭл»;
- в кабелях с изолированными экранированными парами обозначение экрана берется в круглые скобки (ххх);
- в кабелях с наружным покровом в виде брони, наложенной поверх оболочки добавляется индекс «Г»;
- в кабелях в холодостойком исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «ХЛ»;
- в кабелях в экстра-холодном исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «ЭХЛ»;
- в кабелях с оболочкой из термопластичного эластомера повышенной теплостойкости к обозначению марки кабеля добавляется индекс «Т»;
- в кабелях, стойких к воздействию солнечного света к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ»;
- в маслобензостойких кабелях к обозначению кабеля добавляется индекс «М»;
- в кабелях стойких к химически агрессивным средам добавляется индекс «Х»;
- в кабелях стойких к повреждению грызунами, муравьями и термитами добавляется индекс «ЗГ».

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гридин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.Л. Остапенко (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации "КУТСК-ПОЖЭКСПЕРТ" ООО РОСС RU.0001.11ПБ72 ЭКСПЕРТ ПО СЕРТИФИКАТОВ

https://kubanskie-kabeli.ru/ Кубанские кабели